



tigáz-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
3527 Miskolc, Sajószigeti u. 3.
Telefon: +36 46 887-040 Fax: +36 46 341-079
Iktatószám: lásd vonalkód felett
Ügyintéző: Toplenszki Helga (70/698-40-14)

ACQUIS Bt.
Nagyné Nyitrai Katalin
Miskolc
Temetőalja u. 2. sz.
3516

Tárgy: Tájékoztatás.

Tisztelt Tervező Asszony!

Köszönettel megkaptuk a Pányok település belterületi csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos tervét.

A 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet alapján benyújtott tárgyi sajátos építmény (műtárgy) tervdokumentációja nem teljes, ezért érdemi elbírálásra és közműnyilatkozat kiadására nem alkalmas.

A tervezéssel érintett területen társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében gázelosztó vezeték üzemel.

Kérjük, hogy a tervezett létesítmény és a meglévő gázelosztó vezeték **biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat betartani szíveskedjen.**

Minden esetben meg kell tartani a földben lévő gázvezeték től a védőtávolságot, amely üreges, túlnyomás nélküli közmű vagy műtárgy esetében ez legalább: **1,0 m**. A nyitott csapadékelvezető árok szélétől ez minimum **0,5 m** kell legyen, a vízelvezető árok alatti takarásnál a védőtávolság nem lehet kevesebb **0,8 m-nél**.

Társaságunk csapadékvíz elvezetési munkáihoz a beadott dokumentum alapján nem járul hozzá.

Kérjük, hogy a módosított tervet műszaki leírással együtt ismételten benyújtani szíveskedjen.

Jelen levelünk nem minősül közműegyeztetésnek, közműnyilatkozatot a módosított dokumentáció beérkezését követően áll módunkban kiadni.

Szerencs, 2017. October 30.



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-523/01005(6)-I-2016(1)-I



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-K/7/01(1)-I-160(1)-I



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-NEB/A/4(1)-I-40(1)-I



Tómesz László
műszaki csoportvezető

401070100/006007-002/2017



213014729

TIGÁZ-DSO Kft.
Cg. 09-09-013493
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék